

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

www.chvak.cz



Ing. Milan Vladyka
Heyrovského 32
301 00 Plzeň

Váš dopis značky/ze dne Žádost 01. 12. 2016	Naše značka 489416	Vyřizuje/linka Štangel/37	E-mail stangel@chvak.cz	Domažlice dne 06. 12. 2016
--	-----------------------	------------------------------	--	-------------------------------

Věc : Vyjádření k PD – Hlohová, technická vybavenost pro výstavbu RD – II. etapa
Vodovodní řad, vodovodní přípojky

Místo stavby –poz. parc.č. 877/1, 877/2,1049 k.ú Hlohová

Investor – Obec Hlohová, Hlohová 58, 345 61 Staňkov

Projekt – Ing. Tomáš Šlemenda, Husova 606, Blovice

Po projednání předložené PD, souhlasíme s navrhovaným řešením a umístěním stavby. Z hlediska kapacity veřejného vodovodu je připojení lokality možné.

- Stavba vodovodu a kanalizace bude probíhat dle technických požadavků, které určuje zákon č. 274/2001 Sb. a stanoví prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb.
- Vlastní napojení navrhovaného vodovodního řadu na stávající veřejný vodovod bude provádět naše firma, jako provozovatel zařízení a to na základě objednávky investora stavby. Nebo bude akci provádět odborně způsobilá firma na provádění VII staveb.
- V takovém případě bude napojení plánovaného vodovodního řadu na stávající zařízení v naší správě předáno, před zahrnutím, zástupci naší a.s. Z této přejímky bude učiněn písemný záznam, který bude předložen při uvedení stavby do provozu.
- Souběh a křížení navrhovaného vodovodního řadu s ostatními podzemními zařízeními musí odpovídat normě prostorového uspořádání sítí ČSN 73 6005.
- Vodovodní přípojky budou ukončené vodoměrnou šachtou těsně za hranicí vlastnických parcel.
- Po dokončení stavby provede stavebník s naší společností protokolární předpřejímku stavby. Bez tohoto dokladu nebude ze strany naší a.s. vydán souhlas ke kolaudaci stavby.
- Závazné stanovisko na připojení plánovaných kanalizačních stok na stávající zařízení je v kompetenci Obce Hlohová, jako vlastníka a správce zařízení.
- Toto vyjádření slouží jako podklad pro uzemní a stavební řízení. Platnost vyjádření je dva roky ode dne vydání.

S pozdravem

Jaroslav Pelnář
vedoucí technicko – obchodního oddělení

**CHODSKÉ
VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.**
Bezděkovské předměstí čp. 388
344 78 Domažlice

TELEFON 379 792 311	BANKOVNÍ SPOJENÍ KB Domažlice 7802-321	IČO 49788761 DIČ 118-49788761	FAX 379 722 159	e-mail: chvak@chvak.cz
------------------------	---	----------------------------------	--------------------	---

Obchodní rejstřík KRAJSKÉHO SOUDU v Plzni, oddíl B vložka 360
Den zápisu 1.1.1994

